



СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО

Ш.Х. Дагалаев

(протокол № 01 от 11 января 2021 г.)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 20 «Башлам»

Ж.Х. Абдурахманова

11 января 2021 г.

## Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярных работ) в ДОУ и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками и работниками детского сада.
2. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией и не имеющий каких либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.
3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории ДОУ.
5. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
6. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.
7. Запрещается:
  - 7.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
  - 7.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
  - 8.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

7.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;

8. В случае возникновения пожара необходимо:

8.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность заведующего ДООУ;

9.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;

9.3. Отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

9.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

9.5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

Ответственный за пожарную

безопасность Шедиз / Ш.Х. Доганаев /

С инструкцией ознакомлен (а)

«     »     20     г.     /     /